

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach FW 309-1 (Stand: 05/2014)

für das

Nahwärmenetz "Schlossfeld Bönningheim"

Betreiber: Stadtwerke Bönningheim

Standort der Heizzentrale: Neukircher Straße, 74357 Bönningheim

Zukünftige Ausstattung:

BHKW 140 kW_{el} / 210 kW_{th}

Holzpelletkessel 300 kW

2 Gas-Spitzenlastkessel

Primärenergiefaktor $f_{P,FW} = 0,70$

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 10.08.2021.

Diese Bescheinigung ersetzt die Bescheinigung vom 26.11.2012

Stuttgart, den 11. August 2014



Dipl.-Ing. Josef Broll

f_P-Gutachter-Nr.: FW 609 - 133

EGS-plan

Ingenieurgesellschaft für Energie-,
Gebäude- und Solartechnik mbH
Gropiusplatz 10 • 70563 Stuttgart
Tel. 07 11/9 90 07-5 • Fax 9 90 07-99