

**Bescheinigung
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7**

	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	5.625			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	1.719	31%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen	527	9%		
hiervon aus Erdgas	527	9%	50%	18,7%
hiervon aus Biogas	1.192	21%	30%	70,6%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	3.907	69%		
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	1.058	19%	50%	37,6%
hiervon aus Erdgas	2.848	51%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	2.250	40%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				127%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Bönningheim
Name des Wärmenetzes	Schlossfeld
Lage des Netzes	Schlossfeld 74357 Bönningheim
Verantwortlicher Betriebsleiter	German Thüry
Telefon	07143 273-330
E-mail	stadtwerke@boennigheim.de
Zeitraum der Datenbasis	1.1.2020-31.12.2020
Diese Bescheinigung ist gültig bis	21.05.2024

Bönningheim, 21.05.2021

Ort, Datum


STADTWERKE BÖNNIGHEIM
Kirchheimer Straße 1
74357 Bönningheim



Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom Ingenieurbüro EGS-plan GmbH durchgeführt.

Stuttgart, 21.5.2021

Ort, Datum


Unterschrift