

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach AGFW FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/2021)

für das

Nahwärmenetz "Amann-Areal "

Standort der Heizzentrale:
Burgstraße, Bönningheim

Betreiber:
Stadtwerke Bönningheim GmbH

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (§22 Absatz 2 GEG)	0,01
PE-Faktor nach Kappung , nach GEG zu verwenden (§22 Absatz 3 GEG)	0,24
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (Anlage 9 GEG)	0 g/kWh

Datengrundlage: Messdaten 2019-2021

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 09.03.2032

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Baumgärtner'.

ausgestellt am: 09.03.2022

Dipl.-Ing. Jörg Baumgärtner

fP-Gutachter-Nr.: FW 609 – 242