

Bescheinigung über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil DA	Erneuerbarer Anteil RER	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	764				
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	483	63%			
hiervon aus fossilen Brennstoffen		0%			
hiervon aus Erdgas		0%	0%	50%	0%
hiervon aus Kohle		0%	0%	50%	0%
hiervon aus Heizöl		0%	0%	50%	0%
hiervon aus fester /flüssiger Biomasse		0%	100%	50%	0%
hiervon aus Biogas/Biomethan	483	63%	100%	30%	211%
hiervon aus Abfall		0%	50%	50%	0%
hiervon aus Altholz		0%	90%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:		0%			
aus Biomassekesseln	0	0%	100%	50%	0%
aus Abfall		0%	50%	50%	0%
aus Elektrokesseln		0%	46%		
aus Abwärme (Direktnutzung)		0%	0%	50%	0%
aus Abwärme mit Wärmepumpe:		0%	0%	50%	0%
hiervon aus Abwärme		0%	0%		
hiervon aus Antriebsstrom		0%	46%		
aus Umweltwärme/Geothermie mit Wärmepumpe:	0	0%	0%	50%	0%
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie	0	0%	100%		
hiervon aus Antriebsstrom	0	0%	46%		
Solarstrahlung		0%	100%	15%	0%
Tiefengeothermie		0%	100%	50%	0%
aus Erdgaskesseln	281	37%	0%		
aus Heizölkesseln		0%	0%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien			63%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}					211%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Bönningheim GmbH
Name des Wärmenetzes	Amann-Areal
Standort der Heizzentrale	Burgstraße, Bönningheim
Verantwortlicher Betriebsleiter	German Thüry
Telefon	+49 6021 391 254
E-mail	Stadtwerke@boennigheim.de
Zeitraum der Datenbasis	Messdaten 2019-2021
Diese Bescheinigung ist gültig bis	09.03.2032

STADTWERKE BÖNNIGHEIM
Kircheimer Straße 1
74357 Bönningheim

Bönningheim, 09.03.2022

Ort, Datum

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom Ingenieurbüro EGS-plan GmbH durchgeführt.
Stuttgart, 09.03.2022

Ort, Datum

Unterschrift

